Виконавець робіт:
Експерт у сфері технічної експертизи
і обстеження будівель і споруд
Єгоров Юрій Павлович
Кваліфікаційний сертифікат АЕ№000663 від 28.08.2012
Реєстраційний номер облікової картки платника
податків та інших обов'язкових платежів: 1467409519

Замовник робіт:
ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД
«ДНІПРОВСЬКИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

ЗВІТ

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПРОВЕДЕННЯ ОГЛЯДУ ОБ'ЄКТА

"Загальний аналіз забезпечення особам з інвалідністю та іншим маломобільним групам населення доступу до навчальних приміщень ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ПРИВАТНОГО ЗАКЛАДУ «ДНІПРОВСЬКИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ», що знаходяться за адресою: 49033, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Єрмолової, будинок 35 А"

Шифр роботи: 27/10/21 — 1

Керівник групи обстеження:
Кандидат технічних наук, Сертифікований експерт з обстеження,
Кандидат архітектури, професор Інженерного навчально-наукового інституту ЗНУ

Єгоров Ю.П.

м. Дніпро
2021

ЛИСТ ДЛЯ УЗГОДЖЕНЬ

Звіту про загальний аналіз забезпечення особам з інвалідністю та іншим маломобільним групам населення доступу до навчальних приміщень ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ПРИВАТНОГО ЗАКЛАДУ «ДНІПРОВСЬКИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ», що знаходяться за адресою: 49033, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Єрмолової, будинок 35 А.

Шифр роботи: 27/10/21 — 1

ПЕРЕЛІК

учасників робіт з обстеження

Єгоров Юрій Павлович – технічний керівник, головний експерт.

Єгоров Павло Юрійович – інженер першої категорії.

Коротка характеристика даного Звіту:

№ п/п	Найменування	Кількість (аркушів)	Примітка
1.	Текстові сторінки	12	Включаючи графічні додатки і лицьову обкладинку
2.	Таблиці	1	Одиниць
3.	Додатки	3	Дозвільні і довідкові документи
4.	Загальна кількість сторінок	**15**	Включаючи титульний аркуш (лицьову обкладинку), текстові сторінки, графічні додатки і дозвільні документи

ЦІЛЬ І ОПИС РОБОТИ:

Ціллю цієї роботи є проведення загального аналізу забезпечення особам з інвалідністю та іншим маломобільним групам населення (далі по тексту Звіту — МГН) доступу до навчальних приміщень ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ПРИВАТНОГО ЗАКЛАДУ «ДНІПРОВСЬКИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» (далі по тексту Звіту — ВНПЗ «ДГУ»), що знаходяться за адресою: 49033, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Єрмолової, будинок 35 А. Навчальні приміщення ВНПЗ «ДГУ» знаходяться в оренді і входять до складу триповерхової громадської будівлі, що розташована на території житлової і громадської забудови Шевченківського (колишнього Бабушкінського) району в правобережній частині обласного центра — міста Дніпро. Обстежувані об'єкти з нежитловими і навчальними приміщеннями ВНПЗ «ДГУ» розташовано на першому поверсі, з окремим виходом на вулицю Єрмолової.

Інженерні роботи, що описані в даному Звіті, виконані з доручення вищевказаної організації (ВНПЗ «ДГУ») в особі Ректора Кириченка Олега Вікторовича. Підстава: Договір № 27/10/21 — 1 від 27 жовтня 2021 року.

Висновок щодо забезпечення особам з інвалідністю та іншим маломобільним групам населення доступу до навчальних приміщень ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ПРИВАТНОГО ЗАКЛАДУ «ДНІПРОВСЬКИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ», що знаходяться за адресою: 49033, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Єрмолової, будинок 35 А.

На виконання вимог Постанови Кабінету Міністрів № 913 від 07.12.2016 р., та у зв'язку з необхідністю визначення ступені відповідності навчальних приміщень ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ПРИВАТНОГО ЗАКЛАДУ «ДНІПРОВСЬКИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» (далі по тексту Звіту — ВНПЗ «ДГУ») вимогам ДБН В.2.2-40: 2018 «Інклюзівність будівель і споруд», відповідними фахівцями (Єгоров Юрій Павлович — технічний керівник, головний експерт; Єгоров Павло Юрійович — інженер першої категорії) 27 жовтня 2021 року було виконано загальний огляд зазначеного вище об'єкту.

Згідно з формами 1, 2 п/п №7 розділу VI до Паспорта об'єкта будівництва (для об'єктів типів 112 – 113, 121 – 124, 126 згідно з ДК 018-2000)

було проведено загальний аналіз на предмет доступності навчальних приміщень ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ПРИВАТНОГО ЗАКЛАДУ «ДНІПРОВСЬКИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до ДБН В.2.2-40: 2018 «Інклюзівність будівель і споруд», а також зроблено висновки щодо рівня забезпечення особам з інвалідністю та іншим маломобільним групам населення (МГН) доступу до навчальних приміщень ВНПЗ «ДГУ», розташованих за адресою: 49033, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Єрмолової, будинок 35 А.

Підсумки проведення аналізу наведено далі в **Таблиці №1**.

Таблиця №1 — початок.

Загальний аналіз забезпечення особам з інвалідністю та іншим маломобільним групам населення (МГН) доступу до навчальних приміщень ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ПРИВАТНОГО ЗАКЛАДУ «ДНІПРОВСЬКИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» (ВНПЗ «ДГУ») за адресою: 49033, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Єрмолової, будинок 35 А.		
№ п/п	Конструктивний елемент або інженерна система	Результат аналізу
1.	**Зона паркування автомобілів**: власні виділені місця для паркування відсутні, але є в наявності комунальна зона паркування автомобілів безпосередньо поруч з ВНПЗ «ДГУ». Позначені місця для паркування автомобілів осіб з інвалідністю відсутні. Інфраструктура прилеглої території допускає, при наявності вільних місць для паркування, можливість залишити автомобіль особи з інвалідністю у безпосередній близькості (до 30 м.) від центрального входу до навчальних приміщень. Також планування прилеглої території допускає можливість для МГН під'їхати на автомобілі безпосередньо до спеціально обладнаного входу, або до центрального входу:	
2.	**Прилегла територія**: В наявності прилегла територія з пішохідною частиною. На шляхи пересування не виступають кущі, інші зелені насадження та не звисають гілки дерев, вивіски чи інші предмети, нижче від 2,10 м. Планування прилеглої території допускає для МГН можливість під'їхати на автомобілі безпосередньо до головного входу, обладнаного кнопкою виклику персоналу. В наявності є відокремлені пішохідні тротуарні доріжки до навчальних приміщень: окремо до головного (центрального) входу, а також окремо до спеціально обладнаного для потреб МГН входу:	

Таблиця №1 — продовження.

№ п/п	Конструктивний елемент або інженерна система	Результат аналізу
3.	**Пандуси**: В улаштуванні пандуса на головному (центральному) вході немає необхідності, так як перепади висот і ступені на головному вході відсутні — відвідувачам надається так званий «безбар'єрний доступ» до навчальних приміщень через центральний вхід. Планування прилеглої території допускає для МГН можливість під'їхати на автомобілі безпосередньо до головного входу, обладнаного кнопкою виклику персоналу (також див. фото вище у п/п №1-2). Також на допоміжному вході є в наявності спеціально-обладнаний під потреби МГН пандус шириною ~1500 мм з окремим входом до приміщень актового залу (1 одиниця):	

4.1	**Зовнішні сходи**: в улаштуванні зовнішніх сходів на головному (центральному) немає необхідності, так як перепади висот і ступені відсутні — відвідувачам надається так званий «безбар'єрний доступ» до головного входу. Також планування прилеглої території допускає для МГН можливість під'їхати на автомобілі безпосередньо до головного входу, обладнаного кнопкою виклику персоналу (див. фото вище у п/п №1-2).	

4.2	**Внутрішні сходи**: внутрішні сходи в сходовій шахті пандусами не обладнані, оскільки навчальні приміщення для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (МГН) розташовані на першому поверсі (в межах одного 1-го поверху будівлі).
5.1	**Зовнішні входи/виходи, двері**: 1) Зовнішній головний (центральний) вхід — вхідний тамбур з подвійними двостулковими дверима розміром 2150×1600 мм. (див. фото вище у п/п №4.1). 2) Зовнішній вхід для МГН (з пандуса) з подвійними двостулковими дверима розміром 2150×1600 мм. Відповідають вимогам: є можливість провезти інвалідний візок (стандартна ширина (ГОСТ) інвалідного візка по горизонталі між виступаючими бічними елементами: 704 мм.). Головний (центральний) вхід для МГН зовні обладнано кнопкою виклику з відповідним інформаційним позначенням (також див. фото нижче у п/п №10).
5.2	**Внутрішні входи/виходи, двері в навчальних приміщеннях і коридорах**: Внутрішні одностулкові дерев'яні двері висотою до 2050 мм і шириною від 900 мм до 1150 мм. Також повністю відсутні або низькі дверні пороги. Частково відповідають вимогам: є можливість провезти інвалідний візок (стандартна ширина (ГОСТ) інвалідного візка по горизонталі між виступаючими бічними елементами: 704 мм.). Також більшість з внутрішніх дверей обладнано відповідними інформаційними позначеннями (див. фото нижче у п/п №10).
6	**Коридор**: частково відповідає вимогам: перепади висот підлог відсутні, також повністю відсутні або низькі дверні пороги. Довжина коридору: ~36 м. Ширина коридору достатня і варіюється: від 3,20 м. до 4,20 м. Предмети меблів в коридорі контрастують зі стінами і покриттям підлог. Також для орієнтування людей зі зниженим зором в коридорі застосовуються контрастні кольори:
7	**Ліфти**: відсутні, не має потреби — навчальні приміщення для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (МГН) розташовані на першому поверсі (в межах одного 1-го поверху будівлі) з вільним доступом для МГН до нього.

Таблиця №1 — продовження.

№ п/п	Конструктивний елемент або інженерна система	Результат аналізу
8	**Приміщення «кабінет №107»**: приміщення спеціально обладнаного під потреби осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (МГН) і розташованого на першому поверсі кабінету №107 площею 34,90 м^2: ширина вхідних дверей достатня (950 мм), самі двері без порога; предмети меблів в приміщенні контрастують зі стінами і покриттям підлог; також для орієнтування людей зі зниженим зором в приміщенні застосовуються контрастні кольори:	

9.	**Туалети**: у межах приміщень на усіх поверхах в наявності є санітарні вузли з розподілом за гендерною ознакою. Адаптований для потреб МГН санвузол на першому поверсі знаходиться в процесі ремонту на момент проведення огляду:	

Таблиця №1 — закінчення.

№ п/п	Конструктивний елемент або інженерна система	Результат аналізу
10	Позначення: частково задовольняє — в межах зовнішніх входів, внутрішніх виходів, безпосередньо навчальних приміщень, а також коридору та санвузлів присутня базова візуальна інформація, а саме: настінні позначення та знаки:	

ЗАГАЛЬНЕ РЕЗЮМЕ:

Станом на момент проведення огляду з'ясувалося наступне:

1. Приміщення ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ПРИВАТНОГО ЗАКЛАДУ «ДНІПРОВСЬКИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» (далі — ВНПЗ «ДГУ»), що розміщені за адресою: 49033, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Єрмолової, будинок 35 А, знаходяться в оренді і входять до складу триповерхової громадської будівлі, що розташована на території житлової і громадської забудови Шевченківського (колишнього Бабушкінського) району в правобережній частині обласного центра — міста Дніпро. Обстежувані приміщення ВНПЗ «ДГУ», що спеціально обладнані під потреби осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (МГН), розташовані на першому поверсі, з окремим виходом на вулицю Єрмолової через прилеглу до виходів територію. Приміщення нежитлові і на момент проведення огляду планується їх подальше використання у навчальних цілях.

2. Усі вищезазначені навчальні приміщення ВНПЗ «ДГУ» знаходяться у будівлі, яка була спланована та збудована до набуття чинності ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд».

3. ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД «ДНІПРОВСЬКИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» — на скільки можливо в даному випадку — забезпечує безперешкодний доступ до будівлі та навчальних приміщень та іншої їх інфраструктури для осіб, які відносяться до маломобільних груп населення (МГН), з урахуванням їх обмежень життєдіяльності, а саме:

— забезпечує для МГН можливість безбар'єрного пересування по прилеглій території: на шляхи пересування не виступають кущі, інші зелені насадження та не звисають гілки дерев, вивіски чи інші предмети, нижче від 2,10 м.;

— забезпечує для МГН можливість безперешкодного під'їзду автомобільного транспорту до головного (центрального), а також до спеціально обладнаного входу до будівлі (див. далі);

— постійно надає МГН можливість доступу до приміщень актового залу через відповідний окремий вхід, обладнаний пандусом. Забезпечує для МГН можливість безбар'єрного доступу до навчальних приміщень з боку головного (центрального) входу, поруч із вхідними дверима якого обладнано кнопкою виклику персоналу з доступом до неї з інвалідного візка;

— надає можливість безперешкодного доступу до кабінетів та інших приміщень на першому поверсі для осіб, які мають інвалідність або відносяться до маломобільних груп населення: входи, виходи та двері на поверсі, де розташовані навчальні приміщення, частково — на скільки це конструктивно можливо в даному випадку — забезпечують доступність для МГН та людей з особливими потребами;

— на поверсі, де розташовані навчальні приміщення, доступ до них для МГН спрощується завдяки повній відсутності дверних порогів або низьким порогам, а також завдяки коридору достатньої ширини;

— в усіх навчальних приміщеннях: тамбурі, холі, кабінеті, санвузлах та коридорі присутня базова візуальна інформація: настінні позначення та знаки;

— в навчальних приміщеннях та коридорі застосовується використання контрастних кольорів для орієнтування людей зі зниженим зором;

— також для орієнтування людей зі зниженим зором в навчальних приміщеннях та коридорах предмети меблів контрастують зі стінами і покриттям підлог.

На 2021-й рік для навчальних приміщень ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ПРИВАТНОГО ЗАКЛАДУ «ДНІПРОВСЬКИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» заплановані наступні заходи з поліпшення інфраструктури для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення:

— запуск в експлуатацію на першому поверсі санвузла, спеціально обладнаного під потреби осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (МГН).

На період з 2021 по 2025 рік для навчальних приміщень ВНПЗ «ДГУ» також заплановані наступні заходи з поліпшення інфраструктури для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення:

— придбання коляски для перевезення людей з обмеженими можливостями для пересування всередині навчальних приміщень;

— облаштування додаткових спеціалізованих інформаційних позначень для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

4. Дослідивши навчальні приміщення, що орендуються ВИЩИМ НАВЧАЛЬНИМ ПРИВАТНИМ ЗАКЛАДОМ «ДНІПРОВСЬКИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» і що розташовані за адресою: 49033, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Єрмолової, будинок 35 А, **встановлено можливість доступу до них для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення**.

В цілому можна визнати навчальні приміщення такими, що частково — на скільки можливо в даному випадку — відповідають ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд». Зокрема, **враховуючи фактичний час проектування і будівництва будівлі** (до набуття чинності ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд»), де знаходяться приміщення, що орендуються ВНПЗ «ДГУ», а також **архітектурно-конструктивні особливості будівлі**, де розташовані приміщення, що орендуються ВНПЗ «ДГУ», **їх переобладнання у повному обсязі з урахуванням вищезазначених норм конструктивно ускладнено або взагалі не представляється технічно можливим**.

Керівник групи обстеження:
Кандидат технічних наук, Сертифікований експерт по обстеженню,
Кандидат архітектури, професор Інженерного навчально-наукового інституту ЗНУ

Єгоров Ю.П.

Експерт
Реєстраційний
№ 625
ЄГОРОВ ЮРІЙ ПАВЛОВИЧ

ДО ЗВІТУ ДОДАЮТЬСЯ НАСТУПНІ ДОКУМЕНТИ

№ п/п	Найменування	Марка, номер
1.	Копія кваліфікаційного сертифіката відповідального виконавця (експерта) про проходження професійної атестації і відповідності професійним вимогам у сфері технічної експертизи і обстеження будівель і споруд (керівник групи обстеження Єгоров Юрій Павлович, рег. №625 у реєстрі атестованих експертів, сертифікат АЕ №000663 від 28.08.2012).	1 аркуш
2.	Копія Свідоцтва про підвищення кваліфікації за напрямом «Експерт з технічного обстеження будівель і споруд» (керівник групи обстеження Єгоров Юрій Павлович, рег. № 607 від 14.12.2018)	1 аркуш
3.	Стислий висновок щодо забезпечення особам з інвалідністю та іншим маломобільним групам населення доступу до навчальних приміщень ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ПРИВАТНОГО ЗАКЛАДУ «ДНІПРОВСЬКИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ», що знаходяться за адресою: 49033, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Єрмолової, будинок 35 А.	1 аркуш

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

АТЕСТАЦІЙНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМІСІЯ

Серія АЕ № 000663

КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ

відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єкта архітектури

Експерт
(напрямок професії)

Виданий про те, що Єгоров Юрій Павлович
(прізвище, ім'я, по батькові)

пройшов(ла) професійну атестацію, що підтверджує його (її) відповідність кваліфікаційним вимогам у сфері діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, професійну спеціалізацію, необхідний рівень кваліфікації і знань.

Категорія: Експерт.

Кваліфікаційний сертифікат видано згідно з рішенням Атестаційної архітектурно-будівельної комісії (далі – Комісія) від _____ № _____ (рішенням відповідної секції Комісії від 28.08.2012 № 6, затвердженим президією Комісії 28.08.2012 № 6- Е).

Зареєстрований у реєстрі атестованих осіб 28.08 2012 року за № 625.

Роботи (послуги), пов'язані із створенням об'єктів архітектури, спроможність виконання яких визначено кваліфікаційним сертифікатом: Технічне обстеження будівель і споруд.

Дата видачі 28.08 2012 року

Голова (заступник голови) Атестаційної архітектурно-будівельної комісії _____ Барзилович Д.В.
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

м. Київ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКОЕНЕРГОТЕХПРОЕКТ»

СВІДОЦТВО

№ 607

Видано про те, що

Єгоров Юрій Павлович

(прізвище, ім'я, по батькові)

Пройшов(ла) підвищення кваліфікації за напрямом

ЕКСПЕРТ

За програмами:

Загальний модуль підвищення кваліфікації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг) пов'язаних із створенням об'єктів архітектури – експертів.

Програма підготовки до професійної атестації виконавців окремих видів робіт, пов'язаних із створенням об'єктів архітектури. Спеціальний модуль. Технічне обстеження будівель і споруд.

Програми затверджені на засіданні Атестаційної архітектурно-будівельної комісії САМОРЕГУЛІВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ У СФЕРІ АРХІТЕКТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «АСОЦІАЦІЯ ЕКСПЕРТІВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ» (протокол №1 від 18.08.2015 року).

14 грудня 2018р. *Г.І.Єрмолова*

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ЄГОРОВ ЮРІЙ ПАВЛОВИЧ
69006, м. Запоріжжя, вул. Мала, б. 3, кв. 452,
тел. +38 (067) 916-50-20
р/р UA853395000000026001183220001 в АТ "ТАСкомбанк", МФО 339500
Реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших обов'язкових платежів (ІПН): 1467409519

Експерт у сфері технічної експертизи і обстеження будівель і споруд
Кваліфікаційний сертифікат АЕ№000663 від 28.08.2012

СТИСЛИЙ ВИСНОВОК

щодо забезпечення особам з інвалідністю та іншим маломобільним групам населення доступу до навчальних приміщень ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ПРИВАТНОГО ЗАКЛАДУ «ДНІПРОВСЬКИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ», що знаходяться за адресою: 49033, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Єрмолової, будинок 35-А.

На виконання вимог Постанови Кабінету Міністрів № 913 від 07.12.2016 р., та у зв'язку з необхідністю визначення ступені відповідності навчальних приміщень ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ПРИВАТНОГО ЗАКЛАДУ «ДНІПРОВСЬКИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» (далі по тексту — ВНПЗ «ДГУ») вимогам ДБН В.2.2-40: 2018 «Інклюзівність будівель і споруд», згідно з дорученням на виконання робіт за договором від ректора ВНПЗ «ДГУ» Кириченка Олега Вікторовича, відповідними фахівцями (Єгоров Юрій Павлович — технічний керівник, головний експерт; Єгоров Павло Юрійович — інженер першої категорії) 27 жовтня 2021 року було виконано загальний огляд навчальних приміщень ВНПЗ «ДГУ», що знаходяться за адресою:

49033, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Єрмолової, будинок 35-А.

на предмет доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до ДБН В.2.2-40: 2018 «Інклюзівність будівель і споруд».

За висновком експерта (інженера) з технічного обстеження будівель та споруд Єгорова Ю.П. (Кваліфікаційний сертифікат АЕ№000663, виданий Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово – комунального господарства України):

встановлено можливість доступу для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до навчальних приміщень установи ВНПЗ «ДГУ», розташованих за адресою:

49033, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Єрмолової, будинок 35-А.

В цілому навчальні приміщення визнано такими, що частково — на скільки можливо в даному випадку — відповідають ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд». Зокрема, **враховуючи фактичний час проектування та**

будівництва громадської будівлі (до набуття чинності ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд»), де знаходяться навчальні приміщення ВНПЗ «ДГУ», а також **архітектурно-конструктивні особливості громадської будівлі**, де розташовані навчальні приміщення ВНПЗ «ДГУ», **їх переобладнання у повному обсязі з урахуванням вищезазначених норм конструктивно ускладнено або взагалі не представляється технічно можливим**.

Детальний звіт за результатами проведення загального інженерного обстеження групи нежитлових та навчальних приміщень установи ВНПЗ «ДГУ» за адресою: 49033, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Єрмолової, будинок 35-А, буде передано ВНПЗ «ДГУ» у двох екземплярах.

Керівник групи обстеження:
Кандидат технічних наук, Сертифікований експерт по обстеженню,
Кандидат архітектури, професор Інженерного навчально-наукового інституту ЗНУ

Єгоров Ю.П.